

UCHWAŁA NR 139/XX/2021
RADY GMINY RADŁÓW
z dnia 3 marca 2021 r.

**w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
na terenie Gminy Radłów**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) w zw. z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2028) Rada Gminy Radłów uchwala, co następuje:

- § 1. Przyjmuje się projekt Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Radłów, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
- § 2. Projekt regulaminu przekazuje się do zaopiniowania Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radłów.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PROJEKT REGULAMINU DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY RADŁÓW

Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Regulamin określa prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz prawa i obowiązki odbiorców usług związanych z gospodarką wodno-ściekową na terenie Gminy Radłów.

§ 2. 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

- 1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2028);
 - 2) przedsiębiorstwie – należy przez to rozumieć jednostkę organizacyjną Gminy Radłów - Urząd Gminy Radłowie prowadzącą działalność w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.
2. Użytych w Regulaminie pojęciom należy przypisywać znaczenie, jakie nadają im akty prawne wyższego rzędu, w tym w szczególności ustawa.

Rozdział 2. MINIMALNY POZIOM USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNE W ZAKRESIE DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

§ 3. W zakresie dostarczania wody przedsiębiorstwo jest zobowiązane:

- 1) dostarczać odbiorcy wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi w ilości nie mniejszej niż 0,1 m³/osobę/dobę oraz 36,5 m³/rok;
- 2) zapewnić ciągłość dostaw wody pod ciśnieniem nie mniejszym niż 0,05 MPa i nie większym niż 0,6 MPa, mierzonym na zaworze za wodomierzem głównym zainstalowanym na przyłączy wodociągowym;
- 3) dostarczać wodę o jakości przeznaczonej do spożycia przez ludzi i o parametrach nieprzekraczających wymienionych wartości: pH 6,5-9,0, mangan ≤ 50 µg/l, żelazo ≤ 200 µg/l, mętność ≤ 1NTU, jon amonowy ≤ 0,5 mg/l, azotany ≤ 50 mg/l, liczba bakterii grupy coli 0 jtk/100 ml, liczba bakterii Escherichia coli 0 jtk/100 ml;
- 4) prowadzić regularną kontrolę wewnętrzną jakości wody dostarczanej odbiorcom;
- 5) usuwać awarie powstałe na sieci wodociągowej będącej w posiadaniu przedsiębiorstwa;
- 6) zapewnić dostawę wody w czasie awarii.

§ 4. W zakresie odbioru ścieków przedsiębiorstwo jest zobowiązane:

- 1) przyjmować do posiadanej sieci kanalizacyjnej ścieki wprowadzane przez odbiorców usług, w ilości nie mniejszej niż 0,1 m³/osobę/dobę oraz 36,5 m³/rok, zapewnić w sposób ciągły i niezawodny odbiór z nieruchomości ścieków (bytowych i komunalnych) o parametrach:
 - a) ChZT_{CR}=1000 mgO₂/l,
 - b) BZT₅=400 mgO₂/l,
 - c) zawiesiny ogólne=400 mg/l;
- 2) zapewnić w sposób ciągły i niezawodny odbiór z nieruchomości ścieków przemysłowych o parametrach określanych indywidualnie dla odbiorców usług na podstawie uzyskanych pozwoleń wodnoprawnych.

Rozdział 3. WARUNKI I TRYB ZAWIERANIA UMÓW Z ODBIORCAMI USŁUG

§ 5. 1. Świadczenie usług zaopatrzenia w wodę i odbiór ścieków odbywają się w oparciu o pisemną umowę zawartą między przedsiębiorstwem a odbiorcą, zgodnie z art. 6 ustawy.

2. W terminie do 14 dni od dnia złożenia przez przyszłego odbiorcę usług wniosku o zawarcie umowy,

o którym mowa w § 6 niniejszego Regulaminu, przedsiębiorstwo sporządza i przedkłada odbiorcy projekt umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków.

3. W przypadku budynku wielolokalowego w terminie do 14 dni od dnia stwierdzenia przez przedsiębiorstwo wraz z zarządcą lub właścicielem spełnienia warunków wskazanych w art. 6 ust. 6 ustawy przedsiębiorstwo sporządza i przedkłada przyszłemu odbiorcy usług projekt umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków.

4. Umowa o zaopatrzenie w wodę i (lub) odprowadzanie ścieków może być zawarta na czas określony lub nieokreślony po faktycznym podłączeniu do sieci lub po podpisaniu protokołu odbioru przyłącza.

§ 6. Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i (lub) odprowadzanie ścieków z przedsiębiorstwem powinien w szczególności określać:

- 1) imię, nazwisko (lub nazwę), numer PESEL lub REGON, numer NIP (o ile wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą), oraz adres zamieszkania lub siedziby wnioskodawcy;
- 2) wskazanie nieruchomości, co do której wnioskodawca chce zawrzeć umowę;
- 3) rodzaj umowy (o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków);
- 4) oświadczenie wnioskodawcy czy nieruchomość jest podłączona do sieci wodociągowej przedsiębiorstwa, czy też posiada własne ujęcie wody;
- 5) oświadczenie czy nieruchomość jest podłączona do sieci kanalizacyjnej przedsiębiorstwa, czy też wprowadza ścieki do zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków;
- 6) oświadczenie wnioskodawcy, na jakie cele będzie wykorzystywał dostarczaną wodę;
- 7) oświadczenie wnioskodawcy, jakiego rodzaju ścieki będą odprowadzane przez wnioskodawcę na podstawie zawartej umowy (przemysłowe, bytowe albo komunalne).

§ 7. Wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i (lub) odprowadzanie ścieków przez przedsiębiorstwo z osobą korzystającą z lokalu powinien zawierać elementy wskazane w § 6 Regulaminu, a ponadto:

- 1) imię, nazwisko (lub nazwę) wnioskodawcy;
- 2) adres lokalu, co do którego wnioskodawca żąda zawarcia umowy;
- 3) wskazanie umocowania do złożenia wniosku w imieniu i na rzecz osoby korzystającej z lokalu.

§ 8. Odbiorcy usług zobowiązani są do korzystania z zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w sposób zgodny z przepisami ustawy i niepowodujący pogorszenia jakości usług świadczonych przez przedsiębiorstwo oraz nieutrudniający działalności przedsiębiorstwa, a w szczególności do:

- 1) użytkowania instalacji wodociągowej w sposób eliminujący możliwość wystąpienia awarii, skażenia chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci wodociągowej, np. na skutek cofnięcia się wody z instalacji centralnego ogrzewania;
- 2) użytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób niepowodujący zakłóceń funkcjonowania sieci kanalizacyjnej;
- 3) informowania przedsiębiorstwa o własnych ujęciach wody, w celu prawidłowego ustalania opłat za odprowadzanie ścieków;
- 4) wykorzystywania wody z sieci wodociągowej oraz korzystania z przyłącza kanalizacyjnego wyłącznie w celach określonych w warunkach przyłączenia do sieci oraz w pisemnej umowie zawartej z przedsiębiorstwem;
- 5) zapewnienia niezawodnego działania posiadanych instalacji i przyłączy wodociągowych lub instalacji i przyłączy kanalizacyjnych, z urządzeniem pomiarowym włącznie;
- 6) podjęcia działań ograniczających skutki awarii;
- 7) udostępniania przedsiębiorstwu terenu nieruchomości lub budynku w celu usunięcia awarii lub kontroli działania urządzeń pomiarowych, wodociągowych, kanalizacyjnych i przyłączy.

Rozdział 4

SPOSÓB ROZLICZEŃ W OPARCIU O CENY I STAWKI OPŁAT USTALONE W TARYFACH

§ 9. Podstawę rozliczeń wynikających z umowy o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków stanowią:

- 1) aktualna taryfa przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, określająca ceny i stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków, a także
- 2) ilość wody dostarczonej do nieruchomości i odpowiednio ilość odprowadzonych ścieków określone zgodnie z art. 27 ustawy.

§ 10. 1. Przedsiębiorstwo dokonuje demontażu własnych wodomierzy w celu wymiany, naprawy, legalizacji, wykonania przeglądów technicznych oraz zmiany średnicy wodomierza w przypadkach uzasadnionych wielkością poboru wody.

2. Jeśli przedsiębiorstwo dopuściło rozliczanie na podstawie przeciętnych norm zużycia wody, odbiorca usług jest zobowiązany do powiadomienia w ciągu 14 dni o wszelkich zmianach skutkujących koniecznością zmiany rozliczeń, w szczególności o zmianie liczby osób zamieszkujących lub przebywających na nieruchomości, o zwiększeniu hodowli, upraw i produkcji.

§ 11. Stosowanie przez przedsiębiorstwo cen i stawek opłat wynikających z nowych, podanych do wiadomości publicznej taryf, nie wymaga odrębnego informowania odbiorców usług o ich rodzajach ani wysokości.

§ 12. 1. Wodomierz na własnym ujęciu wody służy do prawidłowego określenia ilości ścieków odprowadzanych przez odbiorcę usług.

2. W razie braku wodomierza głównego ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się w oparciu o przeciętne normy zużycia wody, określone w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 27 ust. 3 ustawy.

3. W razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie Umowy łączącej strony o dostarczanie wody: jako równą ilości wody pobranej lub określonej w umowie.

4. Ilość pobranej wody ustala się na podstawie:

1) wskazań wodomierza głównego;

2) przeciętnych norm zużycia wody (w przypadku braku wodomierza);

3) w przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania wodomierza głównego ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem nieprawidłowego działania wodomierza, a gdy nie jest to możliwe, na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy nieprawidłowego działania wodomierza.

Rozdział 5

WARUNKI PRZYŁĄCZANIA DO SIECI

§ 13. 1. Przedsiębiorstwo wydaje warunki przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej na pisemny wniosek złożony przez ubiegającego się o przyłączenie.

2. Warunki przyłączenia do sieci zawierają:

1) lokalizację nieruchomości lub obiektu, który ma zostać przyłączony do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej;

2) miejsce i sposób włączenia przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego do sieci oraz sposób połączenia z instalacjami wodociągowymi lub kanalizacyjnymi nieruchomości;

3) parametry techniczne przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego;

4) dane szczegółowe dotyczące średnicy i miejsca lokalizacji wodomierza głównego wraz z zaworami, wodomierzy przy punktach czerpalnych i wodomierzy dodatkowych, parametrów i miejsca lokalizacji urządzenia pomiarowego i parametrów innych urządzeń technicznych.

Rozdział 6

WARUNKI TECHNICZNE OKREŚLAJĄCE MOŻLIWOŚCI DOSTĘPU DO USŁUG WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH

§ 14. 1. Techniczne warunki dostępu do usług wodociągowo-kanalizacyjnych określają ust. 2-7.

2. Przyłącza wodociągowe należy wykonać z rur PEHD o średnicy od 25 mm do 63 mm;

3. W miejscu włączenia do sieci należy wmontować zawór odcinający zasuwę, a obudowę zasuwy wyposażyć w skrzynkę uliczną i obrukować.

4. Uwzględniając strefę przemarzania gruntu, przebieg i zagłębienia przewodów w gruncie przyłącza należy prowadzić najkrótszą, bezkolizyjną trasą.

5. Przyłącza kanalizacyjne należy wykonać z rur PCV o średnicy od 160 mm do 250 mm.

6. Przy budowie urządzeń zlokalizowanych poniżej poziomu sieci kanalizacyjnej należy przewidzieć pośredni sposób odprowadzania ścieków za pomocą urządzeń typu mini przepompownie, rozdrabniarki.

7. Przy projektowaniu przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego należy uwzględnić:

- 1) prowadzenie przyłącza najkrótszą trasą;
- 2) posadowienie przyłącza na głębokości zabezpieczającej przed przemarzaniem lub zastosowanie odpowiedniego zabezpieczenia przed przemarzaniem, z uwzględnieniem spadku w kierunku spływu min 0,5%;
- 3) możliwość dojazdu i dostępu do studni rewizyjnych na przyłączy kanalizacyjnym.

Rozdział 7

SPOSÓB DOKONYWANIA PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNE ODBIORU WYKONANEGO PRZYŁĄCZA

§ 15. 1. Wykonane przyłącze podlega odbiorowi technicznemu w zakresie zgodności wykonania z warunkami technicznymi przyłączenia do sieci, w tym kontroli:

- 1) ułożenia rur w otwartym wykopie, pod rygorem konieczności odkrycia wykonanego przyłącza przez podmiot przyłączany bądź pokrycia kosztu inspekcji TV przyłącza kanalizacyjnego;
- 2) funkcjonowania zestawu wodomierzowego na przyłączy wodociągowym w budynku lub studni wodomierzowej;
- 3) wykonania studni wodomierzowej na przyłączy wodociągowym;
- 4) wykonania studni kanalizacyjnych na przyłączy kanalizacyjnym.

2. Wynik kontroli potwierdzany jest przez strony wpisem w protokole odbioru.

3. Protokół odbioru przyłącza stanowi potwierdzenie prawidłowości jego wykonania i stanowi podstawę do zawarcia umowy zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków.

4. Przedsiębiorstwo może odmówić przyłączenia do sieci, jeśli przyłącze zostało wykonane bez jego wiedzy, niezgodnie z warunkami technicznymi lub przepisami prawa, w tym z niniejszym regulaminem.

5. Włączenie dopływu wody z sieci wodociągowej lub włączenie odbioru ścieków do sieci kanalizacyjnej, dokonywane jest przez przedsiębiorstwo niezwłocznie po dokonaniu odbioru technicznego przyłącza oraz zawarciu umowy.

Rozdział 8

SPOSÓB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NIEDOTRZYMANIA CIĄGŁOŚCI USŁUG I ODPOWIEDNICH PARAMETRÓW DOSTARCZANEJ WODY I WPROWADZANYCH DO SIECI KANALIZACYJNEJ ŚCIEKÓW

§ 16. W przypadku niedotrzymania przez przedsiębiorstwo ciągłości świadczonych usług lub parametrów dostarczanej wody, przedsiębiorstwo ma obowiązek:

- 1) poinformować niezwłocznie odbiorców usług o takich przypadkach na swojej stronie internetowej lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób, w tym wskazać, o ile to możliwe, planowany termin przywrócenia prawidłowego funkcjonowania sieci lub odpowiednich parametrów dostarczanej wody;
- 2) podjąć niezbędne działania celem przywrócenia ciągłości świadczenia usług lub odpowiednich parametrów dostarczanej wody.

§ 17. O planowanych przerwach lub ograniczeniach w świadczeniu usług zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków przedsiębiorstwo ma obowiązek poinformować odbiorców na stronie internetowej lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób najpóźniej na dwa dni przed ich terminem.

§ 18. W przypadku planowanych ograniczeń w dostawie wody, których przewidywany czas nie będzie dłuższy niż 15 minut, przedsiębiorstwo informuje odbiorców bezpośrednio przed planowanym ograniczeniem w dostawie wody.

§ 19. W razie przerwy w dostawie wody trwającej dłużej niż 12 godzin przedsiębiorstwo zapewnia zastępczy punkt poboru wody i informuje odbiorców o jego lokalizacji i możliwości korzystania w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 20. Za wodę pobraną z zastępczych punktów poboru wody w przypadku przerwy w dostawach wody zawinionych przez odbiorcę, pobierane są opłaty zgodne z cenami i stawkami opłat określonymi w obowiązujących taryfach.

Rozdział 9

STANDARZY OBSŁUGI ODBIORCÓW USŁUG, W TYM SPOSOBY ZAŁATWIANIA REKLAMACJI ORAZ WYMIANY INFORMACJI DOTYCZĄCYCH W SZCZEGÓLNOŚCI ZAKŁÓCEŃ W DOSTAWIE WODY I ODPROWADZANIU ŚCIEKÓW

§ 21. 1. Odbiorca ma prawo do uzyskania od przedsiębiorstwa wszelkich istotnych informacji dotyczących zawartej umowy na dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków, w szczególności dotyczących:

- 1) prawidłowego sposobu wykonywania przez odbiorcę warunków umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków;
- 2) warunków przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej;
- 3) występujących zakłóceń w dostawach wody lub w odprowadzaniu ścieków, w tym o planowanych przerwach w świadczeniu usług;
- 4) występujących awariach urządzeń wodociągowych lub urządzeń kanalizacyjnych.

2. Jeżeli prośba o udzielenie informacji została przedłożona na piśmie, przedsiębiorstwo udziela odpowiedzi w formie pisemnej w terminie 14 dni od daty złożenia pisma.

3. Jeżeli udzielenie informacji nie jest możliwe w terminie określonym w ust. 2, przedsiębiorstwo informuje o tym fakcie wnioskodawcę i wskazuje ostateczny termin odpowiedzi nie dłuższy jednak niż 30 dni od złożenia pisma.

§ 22. 1. Odbiorca ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących sposobu wykonywania przez przedsiębiorstwo umowy, w szczególności:

- 1) ilości i jakości świadczonych usług;
- 2) wysokości naliczonych opłat za te usługi;
- 3) funkcjonowania przyrządów pomiarowych.

2. Reklamacja dotycząca naruszenia jakości, ciągłości dostaw lub ciśnienia wody powinna zostać złożona niezwłocznie po wystąpieniu zakłócenia w celu dokonania sprawdzenia przez przedsiębiorstwo. Inne reklamacje odbiorca może zgłaszać w terminie do 21 dni od daty otrzymania faktury lub zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji.

3. Reklamacja powinna zawierać:

- 1) imię i nazwisko lub firmę odbiorcy oraz jego adres zamieszkania bądź siedziby;
- 2) opis przedmiotu reklamacji;
- 3) przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację;
- 4) numer i datę umowy, jeśli odbiorca posiada więcej niż jedną umowę;
- 5) podpis odbiorcy.

4. Przedsiębiorstwo rozpatruje reklamację w terminie 14 dni roboczych od dnia jej wniesienia. Jeżeli zachodzi konieczność przeprowadzenia szczegółowego postępowania wyjaśniającego, termin ten może ulec przedłużeniu do 30 dni.

5. Jeżeli rozpatrzenie reklamacji wymaga podjęcia czynności na terenie nieruchomości należącej do odbiorcy, obowiązkiem odbiorcy jest udostępnienie nieruchomości osobom reprezentującym przedsiębiorstwo. Zaniechanie wykonania tego obowiązku wstrzymuje rozpatrzenie reklamacji.

6. Przedsiębiorstwo udziela odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej. Możliwe jest także udzielenie odpowiedzi na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu lub w inny sposób wskazany przez odbiorcę. Odmowa uwzględnienia reklamacji przez przedsiębiorstwo w całości lub w części wymaga sporządzenia uzasadnienia.

7. W przypadku reklamacji wskazań wodomierza głównego, reklamacje uwzględnia się w przypadku gdy kontrola metrologiczna potwierdzi nieprawidłowość działania tego wodomierza.

8. Jeśli reklamacja dotyczy parametrów wody, ich sprawdzenia dokonuje się na przyłączy wodociągowym odbiorcy lub na najbliższym odcinku sieci wodociągowej, w miejscu technicznie dostępnym.

§ 23. Przedsiębiorstwo udziela odpowiedzi odbiorcy w sprawach innych niż reklamacje, w szczególności w sprawach zakłóceń w dostawie wody i odprowadzaniu ścieków, w następujących terminach i formach:

- 1) zapytania otrzymane telefonicznie, faksem lub drogą elektroniczną – bez zbędnej zwłoki, jednak w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze, tym samym kanałem informacyjnym,
- 2) wystąpienia na piśmie - w terminie 14 dni, w formie pisemnej lub w inny sposób wskazany przez odbiorcę.

§ 24. 1. Informacje podane przez odbiorcę w umowie, dotyczące w szczególności adresu siedziby lub miejsca zamieszkania, adresu do korespondencji, wiążą strony do czasu pisemnego zawiadomienia o ich zmianie przez odbiorcę.

2. Odbiorca ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z zaniedbania obowiązku, o którym mowa w ust. 1, w szczególności pisma kierowane do odbiorcy na dotychczasowy adres dwukrotnie i przez niego nieodebrane, pozostają w aktach przedsiębiorstwa ze skutkiem ich doręczenia.

§ 25. 1. W przypadku opóźnienia w zapłacie należności przez odbiorcę, przedsiębiorstwo wystawia upomnienie.

2. Upomnienie może zostać wysłane odbiorcy nie częściej niż raz w miesiącu.

§ 26. Kontrolę i czynności dokonywane na podstawie art. 7 ustawy przeprowadza się w dniach i godzinach pracy obowiązujących u odbiorcy, w sposób niezakłócający pracy, z zastrzeżeniem art. 10 pkt 3 ustawy. Kontrolę w lokalu mieszkalnym przeprowadza się w godzinach od 7⁰⁰ do 20⁰⁰, z wyłączeniem dni wolnych od pracy.

Rozdział 10

WARUNKI DOSTARCZANIA WODY NA CELE PRZECIWPOŻAROWE

§ 27. 1. Podmiotami uprawnionymi do poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci wodociągowej będącej w posiadaniu przedsiębiorstwa są Państwowa Straż Pożarna oraz ochotnicze straże pożarne.

2. Punktami poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci wodociągowej przedsiębiorstwa są hydranty przeciwpożarowe uzgodnione z przedsiębiorstwem.

3. Jednostki straży pożarnej gaszące pożar i dokonujące poboru wody na cele przeciwpożarowe z sieci przedsiębiorstwa zobowiązane są do powiadamiania przedsiębiorstwa o miejscach pożarów, oraz o korzystaniu z hydrantów niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszeń, nie później niż do godz. 15⁰⁰ dnia następującego po dniu zaistnienia pożaru.

4. Ilość wody pobieranej na cele przeciwpożarowe wraz z określeniem punktów poboru ustala się na podstawie pisemnych informacji składanych przez podmioty wymienione w ust. 1 w terminie do piątego dnia następnego miesiąca.

5. Ochotnicze straże pożarne zobowiązane są do przekazywania informacji o ilości pobranej wody do Komendanta Gminnego OSP, który przekazuje zbiorczy raport o miejscach pożarów i ilości pobranej wody przez wszystkie jednostki gaśnicze OSP do przedsiębiorstwa, w terminie określonym w ust. 4.

Rozdział 11

PRZEPISY KOŃCOWE

§ 28. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do udostępniania niniejszego regulaminu na każde żądanie odbiorcy.